Bachema AG
Analytische Laboratorien

Schlieren, 28. September 2026
AH

IBW Technik AG
Steingasse 31
5610 Wohlen AG

Untersuchungsbericht

Objekt: Trinkwasserkontrolle Netzstellen Wohlen

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

Auftrags-Nr. Bachema	202611132
Proben-Nr. Bachema	48859-48869
Tag der Probenahme	23. September 2026
Eingang Bachema	23. September 2026
Probenahmeort	Wohlen AG
Entnommen durch	P. Baur, IBW Technik AG

Auftraggeber	IBW Technik AG, Steingasse 31, 5610 Wohlen AG
Rechnungsadresse	IBW Technik AG, Steingasse 31, 5610 Wohlen AG
Rechnung zur Visierung	IBW Technik AG, P. Burkart, Steingasse 31, 5610 Wohlen AG
Bericht an	IBW Technik AG, Steingasse 31, 5610 Wohlen AG
Kopie an Kontrollstelle / Behörde	Kanton Aargau, Departement Gesundheit und Soziales (DGS), Amt für Verbraucherschutz, C. Brändli, 5000 Aarau
Bericht per e-mail an	IBW Technik AG, P. Burch, burch.philip@ibw.ag
Bericht per e-mail an	IBW Technik AG, info@ibw.ag
Bericht per e-mail an	IBW Technik AG, P. Burkart, burkart.patrik@ibw.ag
Bericht per e-mail an	IBW Technik AG, S. Stadelmann, stadelmann.simon@ibw.ag
Bericht per e-mail an	IBW Technik AG, G. Romeo, romeo.giovanni@ibw.ag

Freundliche Grüsse
BACHEMA AG

Felix Bühler
Dr. sc. nat. / Dipl. chem. ETH

Objekt: **Trinkwasserkontrolle Netzstellen Wohlen**
Auftraggeber: IBW Technik AG
Auftrags-Nr. Bachema: 202611132

Probenübersicht

Bachema-Nr.		Probenbezeichnung	Probenahme / Eingang Labor
48859	W	**Netzstelle SPW Büttikon Lavabohahn (Netzwasser)**	23.09.26 / 23.09.26
48860	W	**Netzstelle SPW Langelen Niederzone Druckleitung Probehahn**	23.09.26 / 23.09.26
48861	W	**Netzstelle SPW Grund Verbindungsleitung mit Sarmenstorf**	23.09.26 / 23.09.26
48862	W	**Netzstelle Niederzone Anglikon Unterdorfstrasse Laufbrunnen**	23.09.26 / 23.09.26
48863	W	**Netzstelle Niederzone Anglikon ARA im Bettler Aussenhahn**	23.09.26 / 23.09.26
48864	W	**Netzstelle Niederzone Harzrütihof**	23.09.26 / 23.09.26
48865	W	**Netzstelle Niederzone Kirchplatz Jakob Isler Brunnen**	23.09.26 / 23.09.26
48866	W	**Netzstelle Hochzone Hochwacht Brunnen bei Reservoir**	23.09.26 / 23.09.26
48867	W	**Netzstelle Hochzone Oberdorf Messschacht Anglikon**	23.09.26 / 23.09.26
48868	W	**Netzstelle Hochzone Wohlen Wannenbühlweg**	23.09.26 / 23.09.26
48869	W	**Netzstelle Büttikon Gemeinde-/ Schulhaus Büttikon**	23.09.26 / 23.09.26

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

Bedingungen Probenahme

23. September 2026

Witterung Entnahmetag	allgemein sonnig
Witterung Vortag	allgemein sonnig
Lufttemperatur	15 °C
Bodenzustand	trocken

Legende zu den Referenzwerten

TBDV TW (N)	Höchstwerte für Trinkwasser ab Verteilnetz (behandelt oder unbehandelt) gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV). R=Richtwerte.

Abkürzungen

n.n.	nicht nachweisbar
KBE	Kolonie-bildende Einheiten
W	Wasserprobe
F	Feststoffprobe
TS	Trockensubstanz
<	Bei den Messresultaten ist der Wert nach dem Zeichen < (kleiner als) die Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.
{1}	Die Analysenmethode liegt zurzeit nicht im akkreditierten Bereich der Bachema AG.
{2}	Externe Analyse von Unterauftragnehmer / Fremdlabor.
{3}	Feldmessung von Kunde erhoben.

Objekt: **Trinkwasserkontrolle Netzstellen Wohlen**
Auftraggeber: IBW Technik AG
Auftrags-Nr. Bachema: 202611132

Akkreditierung

SWISS ACCREDITATION sas.admin.ch STS 0064	Die Resultate der Untersuchungen beziehen sich auf die im Prüfbericht aufgeführten Proben und auf den Zustand der Proben bei der Entgegennahme durch die Bachema AG. Der vollständige Prüfbericht steht dem Kunden zur freien Verfügung. Die Verwendung von Auszügen (einzelne Seiten) oder Ausschnitten (Teile einzelner Seiten) des Prüfberichts sowie Hinweise auf den Prüfbericht (z.B. zu Werbezwecken oder bei Präsentationen) sind nur mit Genehmigung der Bachema AG gestattet. Detailinformationen zu Messmethode, Messunsicherheiten und Prüfdaten sind auf Anfrage erhältlich (s. auch Dienstleistungsverzeichnis oder www.bachema.ch)

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Objekt: **Trinkwasserkontrolle Netzstellen Wohlen**
Auftraggeber: IBW Technik AG
Auftrags-Nr. Bachema: 202611132

Probenbezeichnung		Netzstelle SPW Büttikon Lavabo-hahn (Netz-wasser)	Netzstelle SPW Langelen Niederzone Druck-leitung Probehahn	Netzstelle SPW Grund Verbin-dungs-leitung mit Sarmens-torf	Netzstelle Niederzone Anglikon Unterdorf-strasse Lauf-brunnen	*Referenzwert* *TBDV TW (N)*	
Proben-Nr. Bachema		48859	48860	48861	48862		
Tag der Probenahme		23.09.26	23.09.26	23.09.26	23.09.26		
Entnahmezeit		09:35	07:45	09:15	08:10		
Vor-Ort-Messungen							
Temperatur {3}	°C	**16.6**	**14.8**	**17.8**	**19.7**		
Mikrobiologische Untersuchungsparameter							
Aerobe, mesophile Keime (WPC-Agar)	KBE/mL	**1**	**5**	**13**	**5**	*300*	
Escherichia coli	KBE/100 mL	**n.n.**	**n.n.**	**n.n.**	**n.n.**	*n.n.*	
Enterokokken	KBE/100 mL	**n.n.**	**n.n.**	**n.n.**	**n.n.**	*n.n.*	

Probenbezeichnung		Netzstelle Niederzone Anglikon ARA im Bettler Aussen-hahn	Netzstelle Niederzone Harzrütihof	Netzstelle Hochzone Hochwacht Brunnen bei Reservoir	Netzstelle Niederzone Kirchplatz Jakob Isler Brunnen	*Referenzwert* *TBDV TW (N)*	
Proben-Nr. Bachema		48863	48864	48866	48865		
Tag der Probenahme		23.09.26	23.09.26	23.09.26	23.09.26		
Entnahmezeit		08:30	09:55	09:25	10:30		
Vor-Ort-Messungen							
Temperatur {3}	°C	**21.1**	**20.4**	**17.0**	**18.7**		
Mikrobiologische Untersuchungsparameter							
Aerobe, mesophile Keime (WPC-Agar)	KBE/mL	**8**	**17**	**7**	**23**	*300*	
Escherichia coli	KBE/100 mL	**n.n.**	**n.n.**	**n.n.**	**n.n.**	*n.n.*	
Enterokokken	KBE/100 mL	**n.n.**	**n.n.**	**n.n.**	**n.n.**	*n.n.*	

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064

Objekt: **Trinkwasserkontrolle Netzstellen Wohlen**
Auftraggeber: IBW Technik AG
Auftrags-Nr. Bachema: 202611132

Probenbezeichnung		Netzstelle Hochzone Oberdorf Mess-schacht Anglikon	Netzstelle Hochzone Wohlen Wannen-bühlweg	Netzstelle Büttikon Gemeinde-/ Schulhaus Büttikon		Referenzwert TBDV TW (N)	
Proben-Nr. Bachema		48867	48868	48869			
Tag der Probenahme		23.09.26	23.09.26	23.09.26			
Entnahmezeit		09:00	11:30	09:50			
Vor-Ort-Messungen							
Temperatur {3}	°C	**14.9**	**22.5**	**20.4**			
Mikrobiologische Untersuchungsparameter							
Aerobe, mesophile Keime (WPC-Agar)	KBE/mL	**1**	**2**	**4**		*300*	
Escherichia coli	KBE/100 mL	**n.n.**	**n.n.**	**n.n.**		*n.n.*	
Enterokokken	KBE/100 mL	**n.n.**	**n.n.**	**n.n.**		*n.n.*	

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser,Boden, Abfall, Recyclingmaterial)

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025
STS-Nr. 0064